

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	1 z 9

Organizačná smernica č. OS32 o spôsobe vykonávania revízií a opráv

Číslo výtlačku: 1

	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval:	Dana Čamajová	prevádzkarka	31.08.2023	
Preveril:	Ing. František Martaus, PhD.	Riaditeľ	31.08.2023	
Schválil:	Ing. František Martaus, PhD.	Riaditeľ	31.08.2023	

Príručka kvality je duševným vlastníctvom organizácie. Každé jej použitie bez súhlasu vydavateľa je porušením vlastníckych práv v zmysle zákona 185/2015 Z.z. To sa týka aj jej rozmnožovania, vypisovania, distribúcie iným ako oficiálnym príjemcom, vrátane kopírovania a uloženia textu v elektronickej forme.

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	2 z 9

Záznam o zmenách

P.č.	Dátum	Číslo kapitoly	Popis zmien	Navrhol	Schválil
1.	23.05.2022	Všetky	Prvé spracovanie dokumentu	Dana Čamajová	Ing. František Martaus, PhD.
2.	31.08.2023	I, II, III	Úprava čl. I, II, aktualizácia čl.III	Dana Čamajová	Ing. František Martaus, PhD.
3.					
4.					

Obsah:

1	Článok 1	Prehliadky a revízie elektrických zariadení odborne spôsobilou osobou
2	Článok 2	Vykonávanie vizuálnej kontroly elektrických spotrebičov zamestnancom zariadenia
3	Článok 3	Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií)
4	Článok 4	Spôsob plánovania, nahlasovania a zabezpečovania opráv a údržby
5	Článok 5	Poučenie o bezpečnosti práce
6	Článok 6	Záverečné ustanovenie

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	3 z 9

V Centre sociálnych služieb – NÁDEJ, 197, 018 21 Dolný Lieskov (ďalej CSS – NÁDEJ), je nevyhnutné udržiavať elektrickú inštaláciu a zariadenia v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku.

Elektrická inštalácia sa musí prevádzkovať a udržiavať v stave, ktorý zaistí bezpečnosť osôb, a majetku. Na tento účel musia byť vypracované miestne pracovné, prevádzkové a bezpečnostné predpisy. Elektrické inštalácie, ktoré nevyhovujú platným predpisom, ale bezprostredne neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, je dovolené prevádzkovať podľa osobitných miestnych pracovných, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Elektrické zariadenia, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku sa v zariadení NESMÚ POUŽÍVAŤ a v zmysle platnej legislatívy sa musia odpojiť od napätia.

Čl. 1

Prehliadky a revízie elektrických zariadení odborne spôsobilou osobou

CSS – NÁDEJ je povinný zabezpečiť a vykonávať:

v prípadoch a lehotách určených právnymi predpismi a normami predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrickej inštalácie (elektrických zariadení) a bleskozvodov, ako aj ich úradné skúšky:

- revízie a úradné skúšky elektrickej inštalácie
- revíziu elektrickej inštalácie obytnej budovy
- revízie a úradné skúšky bleskozvodov
- revízie elektrického ručného náradia
- revízie elektrických spotrebičov

Revízie a odborné prehliadky sa vykonávajú pravidelne, podľa Harmonogramu revízií (Príloha č. 1).

O revíziách, kontrolách a skúškach sa vedú písomné záznamy, ktoré sa archivujú (ďalej).

CSS – NÁDEJ si vyhradzuje právo, pokiaľ prijímatelia sociálnej služby používajú svoje súkromné elektrické zariadenia, rozdvojky, predlžovačky a tieto používajú so súhlasom CSS - NÁDEJ, aby mali prijímatelia sociálnej služby k týmto elektrickým zariadeniam platné revízne správy.

Elektrický spotrebič musí byť v neporušenom stave tak, aby neohrozoval život a zdravie prijímateľov sociálnej služby, ako i zamestnancov. V prípade, ak revízny technik, prípadne

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	4 z 9

zamestnanec CSS – NÁDEJ pri vizuálnej prehliadke zistí, že spotrebič je poškodený, má právo tento odpojiť a zakázať používanie.

CSS – NÁDEJ si vyhradzuje právo požiadať prijímateľa sociálnej služby, ako i zamestnanca, ktorí používajú svoje súkromné elektrické zariadenia, aby sa preukázali dokladom od certifikovaného revízneho technika o spôsobilosti tohto elektrického spotrebiča používať ho a taktiež aby na vlastné náklady a v zákonných termínoch zabezpečili ich revíziu.

V opačnom prípade zariadenie nedovolí elektrický spotrebič v jeho priestoroch používať.

Revíziu súkromných elektrických zariadení, rozdvojok a predlžovačiek prijímateľov sociálnej služby môže CSS – NÁDEJ zabezpečiť výberom dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní každoročne spoločne s revíziou elektrických spotrebičov v majetku zariadenia CSS- Nádej. Náklady na revíziu jednotlivých súkromných elektrických zariadení, rozdvojok a predlžovačiek prijímateľov sociálnej služby znášajú prijímatelia sociálnej služby

Zoznam súkromných elektrických zariadení, rozdvojok a predlžovačiek podľa menného zoznamu prijímateľov sociálnej služby predkladá zodpovedný pracovník sociálneho úseku prevádzkarovi najneskôr do 30.09. daného roku.

Predložené doklady o revíziách, kontrolách a skúškach sa archivujú (ďalej).

Povinnosť udržiavať v aktuálnom stave a archivovať technickú dokumentáciu sa týka všetkých elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred bleskom, statickou elektrinou a prepätím. Dokumentácia musí byť v rozsahu, ktorý určujú zákony, právne predpisy, resp. normy, t. j. v takom, ktorý je potrebný pre zaistenie bezpečnej prevádzky, pre údržbu, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky príslušných zariadení.

Prácami pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhu, opravách, údržbe (vrátane súvisiacich kontrol a skúšok), výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických zariadení smie prevádzkovateľ poverovať iba odborne spôsobilých pracovníkov.

Upozornenie: Pri prácach vykonávaných dodávateľským spôsobom je povinnosťou prevádzkára overiť u dodávateľa príslušné osvedčenia, resp. oprávnenia dodávateľa.

Čl. 2

Vykonávanie kontroly elektrických spotrebičov zamestnancom zariadenia

Vizuálnu kontrolu elektrického spotrebiča vykonáva zamestnanec CSS - NÁDEJ, ktorý je poverený vykonávaním kontroly v intervaloch uvedených v Pláne údržby. Výsledok kontroly zapíše do evidencie. Pri poškodených, prípadne nefunkčných spotrebičoch uvedie názov, typ, inventárne číslo spotrebiča, prípadne majiteľa elektrického spotrebiča.

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	5 z 9

Pri prehliadke sa elektrický spotrebič dôkladne obhliadne zvonku, kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom, pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, spuchnutú alebo nadmerne zatvrdnutú izoláciu, pri vstupe do spotrebiča musí byť zabezpečený ochrannou návlačkou (alebo – u neprenosných spotrebičov – priechodkou) a musí byť zaistený proti vytrhnutiu, vidlica nesmie byť poškodená, predlžovací alebo pohyblivý alebo odpojiteľný prívod nesmie mať poškodenú, spuchnutú alebo nadmerne opotrebovanú izoláciu

Čl. 3

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií)

A – BLESKOZVODY - Lehoty pravidelných revízií zariadení pre ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny chránené aktívnymi bleskozvodmi.

	Normálny interval	Skrátený interval
Stupeň I	2 roky	1 rok
Stupeň II	3 roky	2 roky
Stupeň III	3 roky	2 roky
Ostatné		5 rokov

B – ELEKTRICKÁ ČASŤ – REVÍZIE

Predmet	interval
Silnoprúd, svet. rozvod a osvetlenie	1 x 3 roky
Bleskozvody	1 x 4 roky
Elektrospotrebiče	1 x 1 ročne

C – HASIACE PRÍSTROJE a HYDRANTY

Predmet	interval
Hydranty	1 x ročne
Hasiace prístroje	1 x 2 roky
Hadice	1 x ročne
Protipožiarne uzávery	1 x ročne

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	6 z 9

D - VÁHY

Predmet	interval
Kuchynské váhy	1x 2 roky

E - VÝŤAH

Predmet	interval
Osobný výťah - prehliadka	4 x rok
Osobný výťah – technická skúška	1x10 rokov
Nákladný výťah - prehliadka	4 x rok
Nákladný výťah – technická skúška	1x10 rokov

F – AUTODOPRAVA – STK a EK, úradné meranie spotreby paliva (ÚMSP)

Predmet	interval	ÚMSP interval	Evidenčné číslo
ŠKODA FABIA	1x 2 roky	1x 3 roky	PB 633 CG
PEUGEOT PARTNER	1x 2 roky	1x 3 roky	PB 203 BL
VW CADDY LIFE	1x 2 roky	1x 3 roky	PB 754 BE
Prívesný vozík	nevykonáva sa	nevykonáva sa	PB 314 YB

G - DERATIZÁCIA

Predmet	interval	Pozn.
Dezinfekcia	Prevádzkový poriadok	COVID-19
Dezinsekcia	Podľa potreby	v prípade výskytu
Deratizácia	jeseň	jesenné obdobie

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	7 z 9

H – KOTOLŇA, PLYNOVÉ SPOTREBIČE, TLAKOVÉ NÁDOBY, KOMÍNY

Predmet	interval	Pozn.
KOTOLŇA ako celok	1 x ročne	
KOTLY	1 x ročne	
TLAKOVÉ NÁDOBY	1 x ročne	
KOMÍNY	2 x ročne	
PLYNOVÉ ZARIADENIA	1 x ročne	

Čl. 4

Spôsob plánovania, nahlasovania a zabezpečovania opráv a údržby

Požiadavky na opravy a údržbu vrátane požiadaviek na investičné akcie sa plánujú pri príprave rozpočtu v II. polroku daného kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok. Tieto sú realizované operatívne a v zmysle schváleného Plánu verejného obstarávania.

Zzávady vznikajúce postupne počas každodennej prevádzky zariadenia sú nahlasované zamestnancami prostredníctvom zošitov, ktoré sú umiestnené na jednotlivých úsekoch zariadenia. Pracovníci údržby tieto kontrolujú každé ráno rámci vykonávania pravidelných obhliadok všetkých priestorov prevádzky. Po ich zosumarizovaní si individuálne spracujú harmonogram a postupnosť odstraňovania závad v závislosti od dostupnosti materiálu a náhradných dielov. Prioritne sú odstraňované závady priamo ohrozujúce zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia a bezpečnosti a ochrany zdravia či už prijímateľov sociálnych služieb ale aj zamestancov.

O odstránení závad, uvedú v zošite termín, meno osoby, ktorá závalu odstránila a svoj podpis.

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	8 z 9

Čl. 5

Poučenie o bezpečnosti práce

CSS - NÁDEJ v spolupráci s bezpečnostným technikom je povinný pravidelne a preukázateľne oboznamovať a informovať zamestnancov s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, s bezpečnými pracovnými postupmi a pod. a v zmysle platnej legislatívy overovať ich znalosť.

Prvé poučenie a oboznámenie s miestnymi pracovnými, prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi CSS – NÁDEJ zabezpečí zamestnávateľ prostredníctvom odborne kvalifikovanej osoby (bezpečnostným technikom) a to ešte pred nástupom do zamestnania, resp. pred začiatkom činnosti na elektrickom zariadení a platí pre pracovníkov všetkých kvalifikačných stupňov. Tiež sa vykonáva pred priradením na inú prácu, pri zmenách technológie, v prípade nového pracovného postupu a pod.

Čl. 6

Záverečné ustanovenie

Táto smernica je záväzná a touto smernicou sú povinní sa riadiť a dodržiavať ju zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby Centra sociálnych služieb – NÁDEJ.

Táto smernica nadobudla účinnosť od 23.05.2022

.....
riaditeľ organizácie

	Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov		Číslo dokumentu: OS32	
	Organizačná smernica o spôsobe vykonávania revízií a opráv		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 31.08.2023	Strana:	9 z 9

Zoznam príloh:

Názov prílohy	Číslo prílohy
Harmonogram revízií	1